

## 1. GENERALITES

L'exposant doit appliquer les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public fixées par l'Arrêté du 25 juin 1980 (dispositions générales). L'Arrêté du 18 novembre 1987 définit les dispositions particulières applicables dans les salles d'exposition.

Le texte ci-après est constitué d'extraits de cette réglementation, afin d'en faciliter la compréhension.

Pendant la période de montage, le Chargé de Sécurité veille à l'application des mesures de sécurité rappelées ci-après.

D'autre part, tous renseignements concernant la sécurité incendie peuvent être obtenus auprès de l'entreprise :

**HANDI'SECUR**  
**Isabelle FERRANDES**  
36 rue Jean Moulin  
94300 VINCENNES  
Tel : 06 87 99 86 59  
Courriel : [handisecur@icloud.com](mailto:handisecur@icloud.com)

## 2. ACCES HANDICAPE

L'exposant doit veiller à appliquer les exigences des articles L.111-7, L.111-7-3 et R 111-19 à R.111-19-8 du Code de la Construction et de l'Habitation et de l'arrêté du 1er août 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public :

- **Les cheminements** seront sans ressaut, horizontaux ou présentant une inclinaison conforme aux textes :
  - largeur minimale = 0,90 m, avec un espace permettant le demi-tour d'un fauteuil roulant à chaque changement de direction (disque au sol libre de tout obstacle de 1,5 m de diamètre).
  - chanfrein à 33 %, si la hauteur du plancher < 4 cm,
  - pente de 4 % sans limitation de longueur de cheminement,
  - pente 5 % sur une longueur < 10 m,
  - pente de 10 % sur une longueur < 0,50 m.
- **Les banquettes d'accueil** pourront être utilisées par des personnes circulant en fauteuil roulant (hauteur maximale de la tablette d'accueil 0,80 m, vide de 30 cm permettant le passage des genoux à 0,70 m de hauteur et 0,60 m de large sous la tablette).
- **les stands en surélévation** devront être accessibles aux personnes en situation de handicap. Un escalier devra être conforme aux règles d'accessibilité (cf fichier joint). Pour les personnes en situation de handicap moteur : les prestations localisées à l'étage devront être rendues accessibles au RDC.

## 3. AMENAGEMENT DES STANDS

### 3.1. Matériaux, exigences de classement

#### 3.1.1. Généralités

Les matériaux utilisés doivent répondre à des caractéristiques de réaction au feu (classement Français ou classement Européen).

#### 3.1.2. Exigences

- ossature et cloisonnement des stands classés à minima **M3** ou **D (classement européen)**,
- gros mobilier (caisse, comptoir, présentoir, écran séparatif, etc.) classés à minima **M3** ou **D**,
- les revêtements muraux (textiles naturels ou plastiques) classés à minima **M2** ou **C**,
- les rideaux, tentures et voilages flottants classés à minima **M2** ou **C**,
- les revêtements de sol, solidement fixés, classés à minima **M4** ou **D**,
- les éléments de décoration ou d'habillage flottants, classés à minima **M1** ou **B**,
- les velums pleins classés à minima **M2** ou **C**,
- les plafonds et faux plafonds, classés à minima **M1** ou **B**,
- les velums à mailles, agréés CNPP (laboratoire d'essai français).

#### 3.1.3. Equivalences

- le bois massif non résineux : si  $e \geq 14$  mm, classé **M3** ou **D**,
- le bois massif résineux : si  $e \geq 18$  mm, classé **M3** ou **D**,
- les panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, fibres, particules) : si  $e \geq 18$  mm, classé **M3** ou **D**.

**ATTENTION : détenir sur chaque stand les procès-verbaux de classement des matériaux utilisés vis-à-vis de leur réaction au feu. A défaut, détenir sur chaque stand les certificats d'ignifugation équivalents.**

### 3.2. Règles de construction et d'aménagement

#### 3.2.1. Interdictions

- rideaux, tentures et voilages devant les issues,
- peintures et vernis classés inflammables (peintures nitrocelluloses ou glycérophtaliques par exemple),
- emploi d'enseignes ou panneaux publicitaires en lettres blanches sur fond vert,
- stand à plusieurs niveaux de surélévation,
- couverture du niveau en surélévation (plafond, faux plafond, velum plein). Seul velum à maille ou de type « smoke out » autorisé.

#### 3.2.2. Stands couverts (plafond, velum, niveau de surélévation)

- surface < 300 m<sup>2</sup>,
- chaque stand distant de 4 m,
- si S > 50 m<sup>2</sup> :
  - \* extincteurs appropriés
  - \* présence d'1 agent de sécurité incendie qualifié SSIAP1.
  - \* être équipés d'un éclairage de sécurité par blocs autonomes. Cet éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.
- si velum, accrochage efficace et support par un réseau de fil de fer croisé (maille de 1 m<sup>2</sup> maximum).

**3.2.3. Stands en surélévation : adresser, pour avis et accord, un dossier avec plan (s) à l'échelle au format A4 ou A3 par mail à l'Entreprise HANDI'SECUR ([handisecur@icloud.com](mailto:handisecur@icloud.com)) en indiquant dans l'objet du mail le nom du salon, le numéro de stand, nom de l'exposant (ex. : « APS, stand n°....., nom exposant »).**

- garde-corps conformes aux normes NF P 01-012 et NF P 01-013 (cf. schémas en annexe),
- A l'issue du montage, **solidité et stabilité** des structures vérifiées par un bureau de contrôle agréé,
- Si **effectif > 19 personnes**, 2 escaliers d'évacuation,
- **Extincteurs** adaptés aux risques mis en place, sur chaque mezzanine,
- Aucun **local électrique** (énergie et distribution) dont la puissance totale > 100 kVA sous la mezzanine ou à l'étage,
- Utilisation de velum à mailles ou de type « smoke out » pour toute **couverture au-dessus de la mezzanine**.

**3.2.4 Stands ou salles fermés : adresser, pour avis et accord, un dossier avec plan (s) à l'échelle au format A4 ou A3 par mail à l'Entreprise HANDI'SECUR ([handisecur@icloud.com](mailto:handisecur@icloud.com)) en indiquant dans l'objet du mail le nom du salon, le numéro de stand, nom de l'exposant (ex. : « APS, stand n°....., nom exposant »).**

-nombre et largeur des sorties :

- S < 20 m<sup>2</sup> : 1 de 0,90 m,
- 20 m<sup>2</sup> ≤ S < 50 m<sup>2</sup> : 1 x 0,90 m et 1 x 0,60 m,
- 50 m<sup>2</sup> ≤ S < 100 m<sup>2</sup> : 2 x 0,90 m **ou** 1 de 1,40 m et 1 x 0,60 m,
- 100 m<sup>2</sup> ≤ S < 200 m<sup>2</sup> : 1 x 1,40 m et 1 x 0,90 m **ou** 3 x 0,90 m,
- 200 m<sup>2</sup> ≤ S < 300 m<sup>2</sup> : 2 x 1,40 m,
- S > 300 m<sup>2</sup>, **contacter HANDI'SECUR**.
- sorties judicieusement réparties.
- sorties balisées.

### 3.3. Ignifugation

L'ignifugation peut conférer la qualité M2 à des matériaux qui sont à l'état normal moyennement ou facilement inflammables. L'ignifugation peut se faire par pulvérisation, par application au pinceau ou par trempage. Des applicateurs agréés travaillent habituellement dans les halls d'expositions.



Leurs coordonnées peuvent être obtenus auprès du :

**Groupement Technique Français de l'ignifugation :**

10, rue du Débarcadère  
75852 Paris cedex 17  
Tél. : 01 40 55 13 13

### 3.4. Procès-verbaux de réaction au feu des matériaux

Les exposants doivent détenir sur chaque stand les procès-verbaux de classement de réaction au feu des revêtements et des matériaux utilisés ou, à défaut, détenir les certificats d'ignifugation équivalents.

Les exposants ont tout intérêt à se procurer ces revêtements et ces matériaux chez des fournisseurs ou des commerçants spécialisés, ce qui leur évitera l'ignifugation sur place qui comporte certains inconvénients (les sels utilisés attaquent les métaux et l'ignifugation n'est valable que 3 mois). S'adresser au :

**Groupement NON FEU**

37-39, rue de Neuilly BP 121  
92113 Clichy Cedex  
Tél. : 01 47 56 30 80 ou 01 47 56 31 48

## 4. ELECTRICITE

### 4.1. Généralités

- les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes,
- les câbles ou conducteurs doivent être catégorie C2,
- les conduits et les profilés utilisés pour les chemins de câbles, goulottes et cache câbles doivent être du type non propagateur de la flamme suivant leur norme en vigueur,
- toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne de terre du tableau,
- si exceptionnellement des matériels en exposition de classe 0 sont alimentés, ils doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA,
- les appareils de la classe I doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant,
- l'utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite.

### 4.2. Coffrets et armoires électriques :

- inaccessibles au public,
- facilement accessible par le personnel et par les secours,
- éloignées de tous matériaux et produits inflammables et combustibles.

**IMPORTANT : si P > 100 kVA**

- armoire électrique dans un local clos dévolu à ce seul usage,
- local signalé,
- mise en place d'un extincteur de type CO2 ou à poudre,
- cloisons M3,
- ne pas se situer sous une mezzanine accessible au public ni à l'étage.

Transmettre fiche de "déclaration d'appareils et de matériels" en fonctionnement jointe en annexe.

### 4.3. Lampes à halogène (norme EN 60 598)

Les luminaires des stands comportant des lampes à halogène doivent :

- être placés à une hauteur de 2,25 mètres au minimum,
- être éloignés de tous matériaux inflammables (au moins à 0,50 mètre des bois et autres matériaux de décoration),
- être fixés solidement,
- être équipé d'écran de sécurité (verre ou grillage à mailles fines) assurant la protection contre les effets dus à l'explosion éventuelle de la lampe.

### 4.4. Enseignes lumineuses à haute tension

- **protection par un écran en matériau classé M3 ou D**

- commande de coupure signalée,
- transformateurs hors de portée des personnes,
- signalement éventuel « danger, haute tension ».



## 5. BALLONS GONFLES A L'HELIUM

- Pas de stockage de bouteille d'hélium (vide ou pleine) dans le hall,
- Pas de gonflage en présence du public,
- Ballon dans les limites du stand.

## 6. MACHINES ET APPAREILS PRESENTES EN DEMONSTRATION (Y COMPRIS APPAREILS DE CUISSON OU DE RECHAUFFAGE et CHEMINÉES)

### 6.1 Généralités

- doivent faire l'objet d'une **déclaration à l'organisateur, 30 jours avant l'ouverture du salon** (modèle joint en annexe) : renvoyer le formulaire par mail à l'Entreprise HANDI'SECUR en indiquant dans l'objet du mail le nom du salon, le numéro de stand, nom de l'exposant (ex. : « APS, stand n°....., nom exposant »).
- ne doivent faire courir aucun risque pour le public,
- si machines ou appareils en fonctionnement ou non présentés à poste fixe :
  - \* partie dangereuse à plus de 1 m de l'allée du public ou protégée par un écran rigide.
  - \* parties dangereuses = organes en mouvement, surfaces chaudes, pointes et tranchants.
- si machines ou appareils présentés en évolution :
  - \* aire protégée mettant le public à un mètre au moins des machines.
- si matériels à vérins hydrauliques exposés en position statique haute :
  - \* sécurités hydrauliques complétées par un dispositif mécanique s'opposant à tout repliement intempestif.
- matériels correctement stabilisés.

### 6.2 Aéronefs télépilotés

Les démonstrations en vol de « drones » sont strictement interdites dans l'enceinte du salon.

## 7. EFFETS SPECIAUX (s'adresser à HANDISECURE)

- Si des installations techniques sont aménagées sur le stand, aux fins de créer des effets spéciaux (**machines dites "générateurs de fumée", "à effets utilisant du dioxyde de carbone" et de machines à effets dites "lasers"**), elles devront être conformes à l'instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières (arrêté du 11 décembre 2009, JORF du 16 février 2010).
- Par ailleurs la présence de détecteurs automatiques incendie dans certains halls ou pavillons imposent des contraintes d'emploi de ce type d'installations techniques.
- Ces installations doivent faire l'objet, 30 jours avant l'ouverture du salon, d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation (laser) auprès de l'autorité administrative compétente (vous adressez à HANDISECURE).
- **NOTA IMPORTANT : Les machines et appareils comportant des lasers sous carter (découpe, lecture, mesures ...), présentés en démonstration, à des fins d'exposition sont autorisés sans accord de l'autorité administrative. Néanmoins la déclaration devra en être faite, à l'organisateur, 30 jours avant l'ouverture du salon.**

## 8. SUBSTANCE RADIO ACTIVE – RAYON X (s'adresser à HANDISECURE)

- l'utilisation d'appareils utilisant des sources radioactives ou générateurs électriques de rayonnements ionisants dans un salon nécessite une autorisation délivrée par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) au titre du code de la santé publique et du code de l'environnement.
- l'exposant utilisant ce type d'appareils **transmettra, à l'organisateur, 30 jours avant l'ouverture du salon :**
  - \* **la déclaration d'appareil en fonctionnement (en annexe),**
  - \* **le descriptif des appareils présentés,**
  - \* **les autorisations correspondantes délivrées par l'ASN.**
- des mesures spécifiques d'aménagement des stands, liées à l'utilisation de ce type d'appareils, peuvent être exigées. Elles seront transmises par le chargé de sécurité, dès réception des documents cités ci avant.

## 9. MATERIELS, PRODUITS, GAZ INTERDITS

Sont interdits :

- la distribution d'échantillons ou de produits contenant un gaz inflammable,
- les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique,
- les articles en celluloïd,
- la présence d'artifices pyrotechniques ou d'explosifs,
- la présence d'oxyde d'éthyle, de sulfure de carbone, d'éther sulfurique et d'acétone,
- les effets pyrotechniques, générateurs de détonations sonores, d'étincelles et de flammes,

## 10. HYDROCARBURES LIQUÉFIÉS

L'emploi de récipients contenant 13 kg de gaz liquéfié au plus sont autorisés sur les stands à conditions d'être :

- utilisés à des fins démonstratives (les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites),
- hors de portée du public et protégés des chocs,
- soit séparés les uns des autres par un écran rigide et incombustible avec un maximum de 6 bouteilles par stand implantées à raison d'une bouteille pour 10 m<sup>2</sup> au moins soit éloignés les uns des autres de 5 mètres au moins avec un maximum de 6 bouteilles par stand.

## 11. MOYENS DE SECOURS

- doivent rester visible en permanence,
- doivent rester accessible en permanence,
- **Les Robinets d'Incendie Armé (RIA) devront rester libres de tout coffrage, porte ou décoration. Leur accès devra être possible : un cheminement de 1,00 m de large au minimum, devra être réservé depuis l'allée la plus proche.**

## 12. CONSIGNES D'EXPLOITATION

- dépôt de caisses, cartons, bois sur les stands et dans les dégagements, **interdit**.
- nettoyage quotidien nécessaire.



## DÉCLARATION DE MACHINES

### OU D'APPAREILS PRÉSENTÉS EN DÉMONSTRATION

*se référer aux correspondant dans le guide « prévention contre le risque d'incendie »*

*à renvoyer à HANDISECURE - 36, rue Jean Moulin - 94300 Vincennes - Tel : +33 (0)6.87.99.86.59*

*e mail : handisecur@icloud.com - au plus tard 30 jours avant l'ouverture du salon*

SALON	SALON APS 2019		
STAND :	PAVILLON : 5.2/5.3	NUMÉRO :	
Société :			
Contact :			
Téléphone :		e - mail :	

#### 1. MATÉRIELS OU APPAREILS PRÉSENTÉS EN DÉMONSTRATION (Cheminiées incluses)

Type, nature	
Risques potentiels pour le public	
Mesures de protection envisagées	

#### 2. EMPLOI DE PRODUITS NÉCESSITANT UNE DÉCLARATION PARTICULIÈRE

Source d'énergie électrique > 100 kVA :	
Type d'appareil et Puissance :	
Liquides inflammables (autres que ceux inclus dans les machines ou appareils)	
Nature	
Mode d'utilisation	Sur le stand quantité limitée à 5 l (1 <sup>ère</sup> catégorie) ou à 10 l (2 <sup>ème</sup> catégorie)
Gaz liquéfiés (acétylène, oxygène, hydrogène ou gaz présentant les mêmes risques)	
Nature	Quantité :

#### 3. EMPLOI DE MATÉRIELS NÉCESSITANT UNE DEMANDE D'AUTORISATION

*(prendre contact avec le HANDISECURE si concerné par l'une des rubriques ci-après)*

Effets spéciaux (fumées, brouillard, laser)	OUI	NON	Nature :
Source radioactive	OUI		NON
	Autorisation ASN	OUI	
Source radioactive	OUI		NON
	Autorisation ASN	OUI	

Date :	Signature : Nom, Prénom et qualité, précédé de la mention « lu et approuvé »
--------	--

